

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH KDWU/KEL/302/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Odpowietrznik automatyczny KELLER z zaworem stopowym
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
KEL 121600
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zawory odpowietrzające przeznaczone są do odpowietrzania instalacji centralnego ogrzewania o parametrach pracy (temperatura i ciśnienie) podanych w poniższej tablicy:

Typ wyrobu	Wielkość przyłącza	PN (MPa)	Tmax (°C)
KEL 121600	G 3/8	1,0	+110

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu
SBS Sp. z o.o., ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź
5. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony:
nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
SYSTEM 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
Polska Norma wyrobu: PN-M 75002:2016-„Armatura instalacji wodnych i centralnego ogrzewania. Wymagania i badania”.
7b. Krajowa Ocena Techniczna:
nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego	Deklarowane właściwości użytkowe
Temperatura pracy	do +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy	1,0 MPa (10 bar)
Prawidłowość działania	Spełnia
Szczelność wewnętrzna:	Brak przecieków oraz utraty szczelności podczas badania i po badaniu – ciśnienie próby 1,6 MPa
Wytrzymałość hydrauliczna	Brak odkształceń, pęknięć lub rozerwania zaworu podczas badania – ciśnienie próby 2,5 MPa

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Grzegorz Zuchmański, z-ca Dyrektora

Łódź, dnia 21 marca 2017 r.



SBS Sp. z o.o.
Grzegorz Zuchmański
Z-ca Dyrektora