

**Deklaracja zgodności nr 6094104/01/18**

1. Producent wyrobu:

**VALVEX S.A.  
Ul. Nad Skawą 2  
34-240 JORDANÓW**

Deklaruje, że

wyrób: Zawór mieszający trój-drogowy i cztero-drogowy KELLER  
DN25 oraz DN32

o parametrach pracy:

Temperatura nom.:  $-10^{\circ}\text{C} \pm 110^{\circ}\text{C}$   
Ciśnienie max.: 1,0 MPa;

wyprodukowany dla:

**SBS Sp. z o.o.  
ul. Aleksandrowska 67/93,  
91-205 Łódź**

o kodach SBS: KEL 543961, KEL 543978, KEL 543985, KEL 543992

podlega dyrektywie ciśnieniowej 2014/68/UE i zgodnie z art.4 .3 (dobra praktyka inżynierska) nie jest  
znakowany znakiem CE.

Zawór został wytworzony zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi dotyczącymi materiałów,  
wykonania oraz badań.

Jordanów 28.12.2018r.

.....  
(miejsce i data wystawienia)

Quality Manager

*Gabriel Wanat*  
Gabriel Wanat

.....  
(imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej)

