

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr DWU/KEL/211/2017

Grupa Bezpieczeństwa C.W.U. 6 bar (symbol: KEL 717687)

Wyprodukowany przez:

ZPUH "Drew-Met" S.C. Lubera Maria&Lubera Stanisław

Ul. Zbożowa 34; 36-100 Kolbuszowa

Dla:

SBS Sp. z o.o.

ul. Aleksandrowska 67/93; 91-205 Łódź

Do stosowania w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych lub chłodniczych ($T < 110^{\circ}\text{C}$)

Do weryfikacji stałości właściwości użytkowych zastosowano: wewnętrzną kontrolą produkcji

deklarujemy że w/w wyrób spełnia normy oraz wymagania:

Norma zharmonizowana PN-EN 13445(U): Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe z późniejszymi zmianami oraz zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 11.02.2015 w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych (Dz.U.2015 poz.244).

Europejski dokument oceny: 2014/68/UE: urządzenia kategorii nie większej niż 1;

Deklarowane właściwości użytkowe:

temperatura maksymalna: 110°C

max dopuszczalne ciśnienie: 6 bar

przyłącze do naczynia przeponowego: 3/4" GW

ciśnienie nominalne otwarcia zaworu bezpieczeństwa: 6 bar

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta.

ZPUH "DREW-MET" S.C.
Lubera Maria & Lubera Stanisław
ul. Zbożowa 34, 36-100 Kolbuszowa
tel. 017 22 80 467, NIP 814-163-36-22

Pieczęć firmowa producenta



www.kotlydrewmet.pl

Podpis osoby upoważnionej